



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 1/22

PRODUCENT: „TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
ul. Odlewnicza 1; 26-220 Stąporków

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe

TYP: automatyczny

NAZWA PRODUKTU: **PELL DUO+ 10** moc [kW] **10**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem

KLASA KOTŁA: **5**

DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ: 21-01-2022

RODZAJ PALIWA: pellet drzewny – C1

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	10,5 kW
CO	[mg/m ³]	346	Max 500
OGC	[mg/m ³]	8	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	18	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,8	Min 88,0

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	2,7 kW
CO	[mg/m ³]	440	Max 500
OGC	[mg/m ³]	5	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	17	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,6	Min 88,0

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 1/22

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH oświadcza, że powyższe obliczenia dotyczą wyłącznie wykazanego powyżej produktu.

Zabrania się powielania niniejszego zaświadczenia inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotlewej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, 07.02.2022.