



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 57/17/Z

PRODUCENT KOTŁA: **VIADRUS A.S. Bezrucowa 300 / CZ-735 81/ Bochumin**
PRODUCENT ZESTAWU: **P.W.T.K. „Termo-Tech” Sp. z o.o.**
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: **Żeliwny kocioł grzewczy c.o. z zestawem retortowym**
TYP: automatyczny
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny

NAZWA PRODUKTU:

„VIADRUS BASIC U 22 Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 23,3 kW
„VIADRUS BASIC U 22 Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 30,0 kW
„VIADRUS BASIC U 22 Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 34,9 kW
„VIADRUS BASIC U 22 Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 40,0 kW

„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIK I KOTŁOWEJ SP. Z O.O. LABORATORIUM BADAWCZE, UL. ODLEWNICZA 1, 26-220 STĄPORKÓW POTWIERDZA, ŻE WYMIENIONE POWYŻEJ WYROBY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA KLASY 4 W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ ORAZ W ZAKRESIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH WEDŁUG NORMY **PN-EN 303-5; 2012.**

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 51/17; 57/17

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiedmowicz

Stąporków, dn. 07.02.2018r.

Formularz B-3