



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **25D/16**

PRODUCENT: PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ
„TERMO-TECH” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: **INTER-TECH** moc [kW] **12**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 30.12.2016.
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

WYNIKI BADAŃ:

| | | MOC NOMINALNA - 100% | | 12,3 kW | |
|------------|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|--|
| PARAMETR | Jednostka | (10% O ₂) | NORMA | 5 klasa (10% O ₂) | |
| CO | [mg/m ³] | 179 | Max | 500 | |
| OGC | [mg/m ³] | 12 | Max | 20 | |
| PYŁ | [mg/m ³] | 24 | Max | 40 | |
| SPRAWNOŚĆ: | [%] | 91,7 | Min | 88,1 | |

| | | MOC MINIMALNA - 30% | | 3,4 kW | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|--|
| PARAMETR | Jednostka | (10% O ₂) | NORMA | 5 klasa (10% O ₂) | |
| CO | [mg/m ³] | 426 | Max | 500 | |
| OGC | [mg/m ³] | 7 | Max | 20 | |
| PYŁ | [mg/m ³] | 39 | Max | 40 | |
| SPRAWNOŚĆ: | [%] | 88,7 | Min | 88,1 | |

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 25D/16**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 18.01.2018 r.

Formularz B-3