



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO  
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

**LABORATORIUM BADAWCZE**

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

## ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **37 D/17**

PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej  
„Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków  
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012  
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe  
TYP: automatyczny, ślimakowy  
NAZWA PRODUKTU: **INTER-TECH** moc [kW] **18**  
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem  
KLASA KOTŁA: **5**  
DATA WYKONANIA BADAŃ: 18.08.2017.  
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

### WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100%			18,4 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O <sub>2</sub> )	NORMA	5 klasa (10% O <sub>2</sub> )
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	320	Max	500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	3	Max	20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	18	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,9	Min	88,3

MOC MINIMALNA - 30%			5,0 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O <sub>2</sub> )	NORMA	5 klasa (10% O <sub>2</sub> )
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	414	Max	500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	8	Max	20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	36	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,7	Min	88,3

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 37 D/17

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”  
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.  
Laboratorium Badawcze  
ul. Odlewnicza 1  
26-220 Stąporków

Stąporków, dn. 18.01.2018 r.

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Sniechowicz

Formularz B-3