



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **14/19**

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej „Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**
METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**
PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe automatyczny**
TYP: **KRS TECH DUO** moc [kW] **100**
NAZWA PRODUKTU: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **5**
KLASA KOTŁA: **29.03.2019.**
DATA WYKONANIA BADAŃ: **węgiel kamienny sortymentu groszek**
RODZAJ PALIWA:

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	102,2 kW
CO	[mg/m ³]	410	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	12	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	34	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,6	Min 89,0

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	28,9 kW
CO	[mg/m ³]	374	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	13	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	31	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,2	Min 89,0

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 14/19**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 14.05.2019.

Formularz B-3