



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **4/18**

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej „Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**
METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**
PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**
TYP: **Automatyczny**
NAZWA PRODUKTU: **KRS TECH DUO** moc [kW] **50**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: **19.01.2018**
RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	51,2 kW
CO	[mg/m ³]	56	Max 500
OGC	[mg/m ³]	4	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	33	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,9	Min 88,7

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	13,9 kW
CO	[mg/m ³]	158	Max 500
OGC	[mg/m ³]	7	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	36	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,2	Min 88,7

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 4/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

Autoryzował:

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 14.03.2018.

Formularz B-3