

**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.**

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **09/16**

PRODUCENT: TERMO-TECH P.W.T.K. SP. Z O.O. 26-220 STĄPORKÓW,
ul. Odlewnicza 1
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: peletowy
NAZWA PRODUKTU: **PELL-DUO 14** moc [kW] **14**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 15.06.2016.
RODZAJ PALIWA: pelet drzewny DIN+

WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100%			14,9 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)	
CO	[mg/m ³]	192	Max	500
OGC	[mg/m ³]	7	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	20	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	92,9	Min	88,1

MOC MINIMALNA - 30%			4,2 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)	
CO	[mg/m ³]	182	Max	500
OGC	[mg/m ³]	8	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	26	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	92,0	Min	88,1

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 09/16**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kociołowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Formularz B-3

Stąporków, dn. 18.07.2016.