



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **21/17**

PRODUCENT: TERMO-TECH P.W.T.K. SP. Z O.O. 26-220 STĄPORKÓW,
ul. Odlewnicza 1
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny – peletowy
NAZWA PRODUKTU: **PELL-DUO 22** moc [kW] **22**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 12.06.2017.
RODZAJ PALIWA: pelet drzewny DIN+

WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100%			22,0 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	153	Max	500
OGC	[mg/m ³]	2	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	17	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,8	Min	88,3
MOC MINIMALNA - 30%			6,4 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	359	Max	500
OGC	[mg/m ³]	4	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	14	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,4	Min	88,3

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 21/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Stąporków, dn. 30.06.2017.

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spiechowicz
Formularz B-3