

**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.**

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **08/16**

PRODUCENT: TERMO-TECH P.W.T.K. SP. Z O.O. 26-220 STĄPORKÓW,
ul. Odlewnicza 1
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: peletowy
NAZWA PRODUKTU: **PELL-DUO 28** moc [kW] **28**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 10.06.2016.
RODZAJ PALIWA: pelet drzewny DIN+

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	28,1 kW
CO	[mg/m ³]	228	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	8	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	19	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	92,4	Min 88,4

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	8,3 kW
CO	[mg/m ³]	195	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	9	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	28	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,1	Min 88,4

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 08/16**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 18.07.2016.

Formularz B-3