



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **5A/16**

PRODUCENT:	P.W.T.K. "TERMO-TECH" sp. z o.o. 26-220 Stąporków
METODA BADANIA:	PN-EN 303-5:2012
PRODUKT:	Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP:	Pelletowy
NAZWA PRODUKTU:	PELL-GREEN moc [kW] 15
RODZAJ PODAWANIA PALIWA:	Automatyczny
KLASA KOTŁA:	5
DATA WYKONANIA BADAŃ:	20 maja 2016
RODZAJ PALIWA:	Pellet DIN+

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	MOC NOMINALNA - 100%	
			NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	97	Max	500
OGC	[mg/m ³]	19	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	27	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,7	Min	88,2

PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	MOC MINIMALNA - 30%	
			NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	251	Max	500
OGC	[mg/m ³]	18	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	27	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,1	Min	88,2

Podstawa wydania świadectwa: Protokół z badań nr 5/16

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz
Formularz B-3

Stąporków, dn.22.06.2016 r.