



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **34/19**

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej
„Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**

METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**

PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe
automatyczny**

TYP: **POSEJDON** moc [kW] **14**

NAZWA PRODUKTU: **POSEJDON** moc [kW] **14**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: **2019-07-18**

RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	236	Max 500
OGC	[mg/m ³]	12	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	22	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,9	Min 88,1

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	407	Max 500
OGC	[mg/m ³]	14	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	26	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,1	Min 88,1

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 34/19**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spiszczyński

Stąporków, dn. 03.09.2019.

Formularz B-3