



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO  
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

**LABORATORIUM BADAWCZE**

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



## ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **22/19**

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej „Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**

METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**

PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe automatyczny**

TYP: **POSEJDON** moc [kW] **18**

NAZWA PRODUKTU: **POSEJDON** moc [kW] **18**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: **29.04.2019**

RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

### WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O <sub>2</sub> )	18,4 kW
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	177	Max 500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	2	Max 20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	10	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,0	Min 88,3

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O <sub>2</sub> )	4,6 kW
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	393	Max 500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	6	Max 20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	15	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,1	Min 88,3

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 22/19**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”  
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.  
Laboratorium Badawcze  
ul. Odlewnicza 1  
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

*Grzegorz Spiechowicz*  
Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 28.06.2019.

Formularz B-3