



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.



LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **7B/16**

PRODUCENT: P.W.T.K. "TERMO-TECH" sp. z o.o. 26-220 Stąporków
ul. Odlewnicza 1
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: Węglowy
NAZWA PRODUKTU: **PRADO 18** moc [kW] **18**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny - retorta
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 03.06.2016.
RODZAJ PALIWA: węgiel brunatny

WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100%			18,6 kW
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	191	Max 500
OGC	[mg/m ³]	19	Max 20
PYL	[mg/m ³]	22	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,3	Min 88,3
MOC MINIMALNA - 30%			5,1 kW
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	470	Max 500
OGC	[mg/m ³]	15	Max 20
PYL	[mg/m ³]	38	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,6	Min 88,3

Podstawa wydania świadectwa:

Sprawozdanie z badań nr 7/16
Oświadczenie producenta z dnia 07.05.2018.

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiedhrowicz

Stąporków, dn. 19.07.2018 r.

Formularz B-3