



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.



LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **33B/17**

PRODUCENT:

„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

METODA BADANIA:

PN-EN 303-5:2012

PRODUKT:

Kocioł grzewczy na paliwo stałe

TYP:

automatyczny - retorta

NAZWA PRODUKTU:

PRADO 22

moc [kW] **22**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA:

automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem

KLASA KOTŁA:

5

DATA WYKONANIA BADAŃ:

03.08.2017.

RODZAJ PALIWA:

węgiel kamienny sortymentu groszek

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	22,3 kW
CO	[mg/m ³]	143	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	6	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	19	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,7	Min 88,3

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	6,4 kW
CO	[mg/m ³]	411	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	7	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	28	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,9	Min 88,3

Podstawa wydania świadectwa:

Sprawozdanie z badań nr 33/17

Oświadczenie producenta z dnia 07.05.2018.

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 16.07.2018.

Formularz B-3