



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **27B/17**

PRODUCENT: „TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe

TYP: automatyczny - retorta

NAZWA PRODUKTU: **PRADO 25** moc [kW] **25**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: 13.07.2017.

RODZAJ PALIWA: węgiel brunatny

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	25,3 kW
CO	[mg/m ³]	103	Max 500
OGC	[mg/m ³]	2	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	3	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,2	Min 88,4

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	7,0 kW
CO	[mg/m ³]	411	Max 500
OGC	[mg/m ³]	3	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	3	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,7	Min 88,4

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 27/17
Oświadczenie producenta z dnia 07.05.2018.

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 17.07.2018.

Formularz B-3