



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO  
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.  
**LABORATORIUM BADAWCZE**  
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



## ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **26B/17**

PRODUCENT: „TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ Sp. z o.o.  
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe

TYP: automatyczny - retorta

NAZWA PRODUKTU: **PRADO 25** moc [kW] **25**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: 11.07.2017.

RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

### WYNIKI BADAŃ:

| PARAMETR   | Jednostka            | MOC NOMINALNA - 100%  |  |
|------------|----------------------|-----------------------|--|
|            |                      | (10% O <sub>2</sub> ) | 25,5 kW  |
| CO         | [mg/m <sup>3</sup> ] | 100                   | NORMA 5 klasa (10% O <sub>2</sub> )<br>Max 500 |
| OGC        | [mg/m <sup>3</sup> ] | 5                     | Max 20   |
| PYŁ        | [mg/m <sup>3</sup> ] | 19                    | Max 40   |
| SPRAWNOŚĆ: | [%]                  | 90,7                  | Min 88,4                                       |

| PARAMETR   | Jednostka            | MOC MINIMALNA - 30%   |  |
|------------|----------------------|-----------------------|--|
|            |                      | (10% O <sub>2</sub> ) | 7,4 kW   |
| CO         | [mg/m <sup>3</sup> ] | 380                   | NORMA 5 klasa (10% O <sub>2</sub> )<br>Max 500 |
| OGC        | [mg/m <sup>3</sup> ] | 6                     | Max 20   |
| PYŁ        | [mg/m <sup>3</sup> ] | 17                    | Max 40   |
| SPRAWNOŚĆ: | [%]                  | 91,9                  | Min 88,4                                       |

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 26/17  
Oświadczenie producenta z dnia 07.05.2018.

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH  
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych  
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

**„Termo-Tech”**  
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.  
Laboratorium Badawcze  
ul. Odlewnicza 1  
26-220 Stąporków

Stąporków, dn. 17.07.2018.

Autoryzował:  
**KIEROWNIK LABORATORIUM**  
Grzegorz Spiechowicz

Formularz B-3