



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 63/18

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kottowej
„Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**
PN-EN 303-5:2012

METODA BADANIA: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
PRODUKT: automatyczny
TYP: **PRADO 28** moc [kW] **28**
NAZWA PRODUKTU: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **5**
KLASA KOTŁA: 13.09.2018
DATA WYKONANIA BADAŃ: węgiel kamienny sortymentu groszek
RODZAJ PALIWA:

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	28,3 kW
CO	[mg/m ³]	136	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	9	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	27	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,1	Min 88,4

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	8,3 kW
CO	[mg/m ³]	390	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	13	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	34	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,6	Min 88,4

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 63/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kottowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Stąporków, dn. 02.10.2018.

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spiechowicz

Formularz B-3