



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO  
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.  
LABORATORIUM BADAWCZE  
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

## ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 8/22

PRODUCENT: "TERMO-TECH" PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.  
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe

TYP: automatyczny

NAZWA PRODUKTU: **KRS EKO-PELL** moc [kW] **26**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem

KLASA KOTŁA: **5**

DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ: 14-07-2022

RODZAJ PALIWA: pellet drzewny – C1

### WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O <sub>2</sub> )	26,2 kW
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	263	Max 500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	17	Max 20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	18	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,5	Min 88,4

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O <sub>2</sub> )	7,2 kW
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	413	Max 500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	17	Max 20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	18	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,5	Min 88,4

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 8/22

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH oświadcza, że powyższe obliczenia dotyczą wyłącznie wykazanego powyżej produktu.

Zabrania się powielania niniejszego zaświadczenia inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”  
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.  
Laboratorium Badawcze  
ul. Odlewnicza 1  
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM  
Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, 06.09.2022.