




„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **15/18**

PRODUCENT: **TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.**
METODA BADANIA: **Ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**
PRODUKT: **PN-EN 303-5:2012**
TYP: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**
NAZWA PRODUKTU: **PELL-DUO+ 22** moc [kW] **22**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: **16.03.2018**
RODZAJ PALIWA: **pellet drzewny**

WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100%			22,4 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	246	Max	500
OGC	[mg/m ³]	7	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	16	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,8	Min	88,3

MOC MINIMALNA - 30%			6,4 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	380	Max	500
OGC	[mg/m ³]	13	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	16	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,6	Min	88,3

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 15/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

Autoryzował:

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 17.05.2018.

Formularz B-3